



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00390/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Групп» (ООО "СИП-ГРУПП").
ОГРН: 1193668010073. Адрес места нахождения: 394070, город Воронеж, улица Тепличная, дом 16, квартира 69, РОССИЯ. Адрес места осуществления деятельности: 394036, город Воронеж, улица Кольцовская, дом 24, офис 503, 5 этаж, РОССИЯ, телефон: + 7 (473) 229 13 47, адрес электронной почты: info@basisdekor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Групп» (ООО "СИП-ГРУПП").
ОГРН: 1193668010073, ИНН 3665804423. Адрес места нахождения: 394070, город Воронеж, улица Тепличная, дом 16, квартира 69, РОССИЯ. Адрес 394065, Воронежская область, город Воронеж, проспект Патриотов, дом 65 "З", РОССИЯ. телефон: + 7 (473) 229 13 47, адрес электронной почты: info@basisdekor.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"). ОГРН 1165005050396, ИНН 1234567890 Адрес места нахождения: 140203, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели марки «BASIS» («БАЗИС») из гипсокартонного листа (средняя плотность 750 кг/м³), стекломagneитового листа (средняя плотность 950-1250 кг/м³), гипсостружечной плиты (средняя плотность 1100 кг/м³), ламинированные поливинилхлоридным покрытием, предназначенные для отделки и теплоизоляции стен и потолков, выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-36511041-2020 «Панели декоративно-отделочные марок «BASIS», «БАЗИС», ламинированные поливинилхлоридным покрытием». Общая толщина панелей от 3 до 20 (мм), толщина покрытия от 0,12 до 0,30 (мм).
Серийный выпуск
код ОКПД 2 23.99.19.190
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1. (См. приложение)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ21-01-19/1 от 19.01.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 27.11.2020 г.
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначения и наименования национальных стандартов Российской Федерации (См. приложение).
Изделия должны храниться в крытых складах, в местах, защищенных от атмосферных воздействий и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2021 г. по 25.04.2024 г.

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Минаев Дмитрий Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00390/21 (обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести — слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости — трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования — с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности — малоопасные (Т1)

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись)

Минаев Дмитрий Олегович

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

